

# 2015年9月11日 PVAnalyzer Remote Monitor データーより

モジュール NB-245AB

パワーコンディショナ JH-55DC4P

PC3(No.823) 23枚

PC2(No.727) 24枚

PC1(No.724) 23枚

	④	③	②	①	④	③	②	①	④	③	②	①
	5枚	6枚	6枚	6枚	6枚	6枚	6枚	6枚	6枚	5枚	6枚	6枚
電圧	216.4V	256.1V	253.6V	261.3V	261.1V	261.6V	262.8V	265.6V	258.5V	217.1V	263.1V	260.9V
電流	2.55A	1.37A	1.58A	2.46A	2.85A	2.85A	2.86A	2.88A	3.09A	3.19A	3.23A	3.32A
Pmax	430.4W	266.0W	304.8W	492.9W	571.2W	571.8W	575.2W	587.6W	612.2W	528.6W	647.5W	662.0W
FF	0.77	0.75	0.75	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
時間	15:38	15:37	15:35	15:34	15:30	15:29	15:27	15:25	15:19	15:13	15:11	15:09

2015年7月29日

電力メーター (M2LM-R) No.347

設置時指示数 00011kwh

中電メーター No.733

設置時指示数 00022kwh